

Warszawa, dnia 3 grudnia 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całodobową obsługę serwisową węzłów ciepłych. Oznaczenie sprawy: DT.OT/222/16/2025.

W dniach 1-2 grudnia 2025r. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia i dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 (Wzór umowy), §2 pkt 20.

Pytanie 1:

Jakiej mocy są węzły, może być cały lub z podziałem na: c.o. c.t. c.w.u. ?

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na pow. pytanie przekazujemy obowiązujące wartości wynikające z aktualnych umów z dostawcą ciepła (Veolia Energia Warszawa S.A.):

1. Węzeł – Budynki A/B (punkt rozliczeniowy 007406)

- Moc na c.o.: 230 kW
- Moc na c.t.: 120 kW
- Moc na c.w.u. (maksymalna): 86 kW
- Moc sumaryczna: 393 kW

2. Węzeł – Budynek C (punkt rozliczeniowy 007407)

- Moc na c.o.: 228 kW
- Moc na c.t.: 200 kW
- Moc na c.w.u. (maksymalna): 150 kW
- Moc sumaryczna: 503 kW

Pytanie 2

W Załączniku nr 3 „Wzór umowy”, §2 pkt 20, pojawia się rozbieżność w zakresie wymaganej wysokości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

*„Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000 złotych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 400 000 złotych przez cały okres trwania umowy”.*

Wyjaśnienie:

Minimalna wymagana wysokość ubezpieczenia OC wynosi 400 000 zł i musi być utrzymana przez cały okres obowiązywania umowy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 „Wzór umowy”, §2 pkt 20, który otrzymuje brzmienie:

*„Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 400 000 złotych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 400 000 złotych przez cały okres trwania umowy”.*